

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A20415

Numero di identificazione 13A20415

Descrizione del campione Acqua superficiale Torrente Faltona As2 - prelevata in posizione di valle all'impianto di Compostaggio Faltona - Campionamento presso Impianto di Compostaggio Faltona, comune di Borgo San Lorenzo (FI)

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Richiedente: PUBLIAMBIENTE SPA
VIA GARIGLIANO, 1
EMPOLI 50053 FI

Data arrivo campione: 14/06/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Azoto nitroso (N)	0.046	±0.009	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		17/06	25/06
Richiesta chimica di ossigeno (C.O.D.)	< 5.0		mg/l	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003		17/06	02/07
Azoto ammoniacale (come NH4+)	0.22	±0.03	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003		17/06	25/06
Cloruri (Cl)	10.6	±2.1	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		17/06	02/07
Conducibilità (a 20 °C)	425	±21	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		17/06	19/06
pH	8.18			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		17/06	19/06
Azoto nitrico (come N)	0.54	±0.08	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		17/06	02/07

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/07/2013



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi



Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Modello RDP_SENZA_LIMITI_CON_INC-sh rev.6 del 30/04/2013

Pagina 1 di 1