

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A35444

Numero di identificazione 13A35444

Descrizione del campione Acqua di Falda Piezometro Pz2s - Prelevato presso Impianto di Compostaggio Faltona, comune di Borgo San Lorenzo

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Richiedente: PUBLIAMBIENTE SPA
VIA GARIGLIANO, 1
EMPOLI 50053 FI

Data arrivo campione: 27/09/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Azoto ammoniacale (come N)	< 0.04		mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003		27/09	02/10
Richiesta chimica di ossigeno (C.O.D.)	< 5.0		mg/l	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003		27/09	30/09
Cloruri (Cl)	19.2	±3.8	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		27/09	04/10
Conducibilità (a 20 °C)	810	±41	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		27/09	27/09
pH	7.35			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		27/09	01/10
Azoto nitrico (come N)	0.03	±0.00	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		27/09	04/10
Azoto nitroso (N)	< 3		µg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		27/09	02/10

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 04/10/2013



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi



Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Modello RDP_SENZA_LIMITI_CON_INC-sh rev.6 del 30/04/2013

Pagina 1 di 1