



LAB N° 0069

pH s.r.l. Società Unipersonale

Sede legale e Laboratorio Alimentari: via Sangallo, 29 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80961 fax. +39 055 8071099

Uffici e Laboratorio Ambiente: via Bramante, 10/12 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI)

tel. +39 055 80677 fax. +39 055 8067850

e-mail: info@phsrl.it PEC: phsrl@pec.phsrl.itweb: www.phsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 13A42946

Numero di identificazione 13A42946

Descrizione del campione Acque meteoriche di prima pioggia in uscita all' impianto di trattamento
- Prelevato presso Impianto di Compostaggio di Faltona , comune di
Borgo San Lorenzo

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

Richiedente: PUBLIAMBIENTE SPA
VIA GARIGLIANO, 1
EMPOLI 50053 FI

Data arrivo campione: 12/11/2013

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	Metodo	Note	Inizio	Fine
Azoto nitroso (N)	0.033	±0.007	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		13/11	13/11
Richiesta chimica di ossigeno (C.O.D.)	< 5.0		mg/l	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003		13/11	15/11
Idrocarburi Totali (C10 - C40)	< 0.02		mg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003		13/11	27/11
Solidi sospesi totali	20.0	±4.0	mg/l	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		13/11	19/11
Azoto ammoniacale (come NH4+)	0.40	±0.06	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003		13/11	13/11
Cloruri (Cl)	4.9	±1.0	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		13/11	19/11
Conducibilità (a 20 °C)	120	±6	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		13/11	14/11
pH	7.73			APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		13/11	14/11
Azoto nitrico (come N)	0.47	±0.07	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		13/11	19/11
Grassi e oli animali/vegetali	< 5.0		mg/l	APAT CNR IRSA 5160 A1+A2 Man 29 2003		13/11	15/11

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 27/11/2013

Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Andrea Bargiacchi

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Andrea Bargiacchi.

Modello RDP_SENZA_LIMITI_CON_INC-sh rev.7 del 09/09/2013

Pagina 1 di 1