

# LEGENDA APPARECCHIATURE

POC 1 ELETTROPOMPA ANTICONDENSA Marca: RIELLO Modello: RM 1115
POC 2 ELETTROPOMPA CIRCUITO SCUOLA Marca: SALMSON Modello: C1420B
POC 3 ELETTROPOMPA CIRCUITO SCUOLA Marca: SALMSON Modello: C1420B




| LEGENDA: APPARECCHIATURE SICUREZZA | | | |
|---|---|---|---|
| | POZZETTO ISPESL | | INTERRUTTORE |
| T | TERMOMETRO | | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE |
| | MANOMETRO | | VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA |
| | PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE | | CONTATORE DI PORTATA PER MISURATORE ENERGIA |
| | DISPOSITIVO PROTEZIONE DI MINIMA PRESSIONE | | |
| | VALVOLA DI SICUREZZA | | |
| | TERMOMETRO DI REGOLAZIONE | | |
| | TERMOMETRO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE | | |

## Dispositivi rampa gas

1. Elettrovalvola di regolazione
2. Chiave d'intercettazione
3. Elettrovalvola di blocco
4. Organo di controllo pressione
5. Stabilizzatore
6. Filtro
7. Giunto antivibrante
8. Elettrovalvola di blocco NC

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PALAZZO MEDICI RICCARDI - VIA CAVOUR, 1
50129 FIRENZE

ENGIE SERVIZI - Area Centro
Via G. Matteotti - Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto
ELABORATI GRAFICI

Scala
1 : -

Data
Maggio 2020

Utenza
LICEO "RODOLICO" - SUCCURSALE
Via del Podestà, 98 - FIRENZE (FI)

Revisione: 0 | Foglio di fogli: 1 / 1

File name
CMFI-SC68.DWG

Elaborato
SCHEMA IDRAULICO CENTRALE TERMICA

Il Progettista
Ing. Sergio Maria Maccanti

| Rev. | Data | Verificato | Approvato | Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | SC-68 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

Questo elaborato grafico non può essere riprodotto né integralmente né in parte senza l'autorizzazione scritta del proprietario. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito