Marco Polo Scuola

INAIL

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI BOLZANO

VERBALE DI TARATURA A BANCO DI VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO IL FABBRICANTE

Raccolta R - Edizione 2009

La valvola di sicurezza di cui al presente verbale è di costruzione WATTS INDUSTRIES ITALIA S.r.l. modello VST20

Essa è del tipo a sede piana ed a molla diretta. La tenuta è stata realizzata mediante la adozione di una guarnizione tra sede ed otturatore, e lo stelo e l'otturatore sono guidati nel loro movimento.

La prova di taratura della valvola è stata eseguita con aria compressa e la valvola ha iniziato a scaricare in modo continuo alla pressione di 5,4 bar.

Il sistema di taratura è stato reso inamovibile ed assicurato mediante interposizione di un sigillo in vetro.

Visto l'esito favorevole della prova di taratura, per l'identificazione della valvola vengono punzonati i seguenti dati:

- Stella ISPESL
- Numero della valvola

5796

18 MAR 2020

Il tecnico INAIL

I SPE SL 832

Ing. Maria Oss

AVVERTENZE

Il presente certificato di taratura a banco è la COPIA ORIGINALE.
In caso di smarrimento non è possibile rilasciarne dei duplicati.