Impianto di riscaldamento - Approvazione progetto (dm 01-12-75)

Proprietario/Cliente

Codice cliente	5778554
Codice fiscale	80016450480
Ragione sociale	CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Indirizzo	VIA CAMILLO CAVOUR 1 50129 FIRENZE FI
Indirizzo PEC di contatto	areacentro@pec.engie.com
Indirizzo mail secondario	serena.ignesti@engie.com
Telefono	075393434

Apparecchio

Gruppo	Gas, vapore, riscaldamento
Sottogruppo	Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
Settore	Impianto di riscaldamento
Apparecchio	Impianto di riscaldamento

Progettista

Ragione sociale	IACOMINO SERGIO MARIA

Ubicazione Impianto

Indirizzo	ISIS "VASARI' PALESTRA P.za Caduti di Pian d'Alber 1 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI

Dettaglio tecnico

Locale	Scuola
Destinazione	Riscaldamento ambienti
Numero generatori	3
Potenza termica al focolare (Kw)	270,00
Tipo vaso di espansione	Chiuso
Numero vasi P*V fino a 1000 (esclusi esenti)	0
Numero vasi P*V fino a 8000	0
Numero vasi P*V fino a 27000	0
Numero vasi P*V fino a 64000	0
Numero vasi P*V fino a 125000	0

Componente

Generatore	

Dettaglio tecnico

Pressione (bar)	6,00
Potenza termica al focolare (Kw)	90,00
Generatore	A condensazione
Combustibile fluido	Metano

Componente

Generatore	

Dettaglio tecnico

Pressione (bar)	6,00
Potenza termica al focolare (Kw)	90,00

Generatore	A condensazione
Combustibile fluido	Metano

Componente

Generatore

Dettaglio tecnico

Pressione (bar)	6,00
Potenza termica al focolare (Kw)	90,00
Generatore	A condensazione
Combustibile fluido	Metano

Componente

Vaso di espansione

Dettaglio tecnico

Pressione (bar)	8,00
Temperatura (°C)	100,00
Volume (l)	24,00
Categoria rischio	1
Il vaso di espansione di quale circuito fa parte?	Primario

Componente

Vaso di espansione

Dettaglio tecnico

Pressione (bar)	8,00
Temperatura (°C)	100,00
Volume (l)	24,00
Categoria rischio	1
Il vaso di espansione di quale circuito fa parte?	Primario

Altre informazioni

Allegati	084-Denuncia.pdf Dichiarazione084.pdf 084-Moduli.pdf.p7m