TCI® s.r.l. unipersonale

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Prot. N° **53-20**

Committente: ENGIE SERVIZI SPA - VIA G. MATTEOTTI, 129 SESTO FIORENTINO (FI)

Ubicazione Impianto: VIA MERCADANTE - FIRENZE (FI)

Tipologia impianto : RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI PROVINCIALI, SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE

TCI s.r.l. unipersonale

Prot. n. 53-20

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto DERVINI VITTORIO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) T.C.I. srl TECNOLOGIE CIVILI E INDUSTRIALI SRL UNIPERSONALE

operante nel settore INSTALLAZIONE IMPIANTI con sede in via DEL CESARINO

n. 43 comune MASSA (prov. MS) tel. 0585 833830

part. IVA 00249990458

[X] iscritta al registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n.581)

della Camera C.I.A.A. di MASSA CARRARA n. 00249990458

[ ] Iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/871985, n°443) di _____ n. _____

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI PROVINCIALI

SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE

inteso come : [ ] nuovo impianto [ ] trasformazione [ ] ampliamento [X] manutenzione straordinaria

[ ] altro *(1)* _____

nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª 2ª 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.
Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

Commissionato da : ENGIE SERVIZI SPA - VIA G. MATTEOTTI, 129 SESTO FIORENTINO (FI)

installato nei locali siti nel comune di FIRENZE (prov. FI)

via MERCADANTE n. _____ scala - piano - interno CT

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – Via Cavour 1 - 50129 - Firenze

in edificio adibito ad uso: [ ] industriale [ ] civile [ ] commercio [X] altri usi : UFFICI

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare :

[X] rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da *(2)* Dott. Ing. Iacomino Sergio Maria - n° 12966 Ordine degli Ingegneri di Napoli

[X] Seguito la norma tecnica applicabile all'impiego *(3)* UNI 11528:2014; DM. 08/11/2019; UNI EN 1856-1; UNI EN 1856-2 (Per quanto applicabili)

[X] Installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione *(artt. 5 e 6)* ;

[X] controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

[X] progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 *(4)* ;

[X] relazioni con tipologie dei materiali utlizzati *(5)* ;

[ ] schema di impianto realizzato *(6)* ;

[ ] riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti *(7)* ;

_____

[X] copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

[ ] attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi *(8)*

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico Il dichiarante

data 31/12/2020 Idem a Titolare _____

(timbro e firma) *(timbro e firma)*

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del commitente o del proprietario, art. 8 *(9)*

Il sottoscritto _____

committente dei lavori, dichiara di aver ricevuto copia della presente, corredata degli allegati indicati. _____

(firma)

TCI® s.r.l. unipersonale

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI

Il sottoscritto DERVINI VITTORIO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) T.C.I. srl TECNOLOGIE CIVILI ED INDUSTRIALI SRL

DICHIARA

che i prodotti e/o componenti soggetti a norme ed installati dalla Ditta scrivente nell'impianto di cui alla dichiarazione di conformità n° 53-20

del 31/12/2020 della quale la presente relazione costuisce parte intregante, in particolare :

☐ sono dotati di marchio IMQ o altri UE ☒ sono marcati CE ☒ altra documentazione rilasciata da fornitori e/o costruttori

Le documentazioni rilasciate dai fornitori e/o costruttori sono conservate presso la nostra sede in via DEL CESARINO

n. 43 comune di MASSA (prov. MS) dove saranno custodite per un periodo di 10 anni.

☒ che i sottoelencati prodotti, materiali e/o componenti non soggetti a norme da noi installati sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Materiale	Costruttore	Tipo - Sigla	Proprietà
KIT DISPOSITIVI DI SICUREZZA INAIL	RIELLO	ART.20071190	
KIT COLLETTORE FUMI	RIELLO	cod. 20131266 + cod. 20062338	
V.I.C. VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE	WATTS	Diam. 2"1/2	
GIUNTO ANTIVIBRANTE TUBAZIONE GAS	MADAS	Diam. 2"1/2	
FILTRO STABILIZZATORE GAS	MADAS	Diam. 2"1/2	
VASO DI ESPANSIONE	ELBI	24LT	
ADDOLCITORE	E.C.O. SRL	EKOSOFT 60	
CHIARIFICATORE	EUROACQUE	THERMOMIX CHIAR 50	
CONTATORE DI CALORE DIRETTO A ULTRASUONI	SIEMENS	UH50C74FB + WZU-MBG4	
CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX	TRIVENETA FUMI	MONO PARETE AISI 316 Ø200	
NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA A CASSETTA	EUROACQUE	NEUTRAL BOX	

☒ che in quanto rilevante al buon fine del funzionamento dell'impianto sono stati installati i seguenti apparecchi :

Modello	Costruttore	Tipo - Sigla - Proprietà	Q.tà - Potenza	Luogo di Installazione
GENERATORE DI CALORE	RIELLO	CONDEXA PRO 135	N.4 - 135kW	CENTRALE TERMICA
SCAMBIATORE A PIASTRE	RIELLO	ART. SP40 - DN65-59 (59A) N	N.1 - 594kW	CENTRALE TERMICA

☐ che in quanto rilevante al buon fine del funzionamento dell'impianto possono essere installati i seguenti apparecchi :

Modello	Costruttore	Tipo - Sigla - Proprietà	Quantità - Potenza	Luogo di installazione