TCI® s.r.l. unipersonale

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Prot. N° **55-20**

Committente: ENGIE SERVIZI SPA - VIA G. MATTEOTTI, 129 SESTO FIORENTINO (FI)

Ubicazione Impianto: VIA PIGNOTTI - FIGLINE VALDARNO (FI)

Tipologia impianto : RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'I.S.I.S "VASARI"- SUCCURSALE, SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE

TCI s.r.l. unipersonale

Prot. n. 55-20

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto DERVINI VITTORIO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) T.C.I. srl TECNOLOGIE CIVILI E INDUSTRIALI SRL UNIPERSONALE

operante nel settore INSTALLAZIONE IMPIANTI con sede in via DEL CESARINO

n. 43 comune MASSA (prov. MS) tel. 0585 833830

part. IVA 00249990458

[X] iscritta al registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n.581)

della Camera C.I.A.A. di MASSA CARRARA n. 00249990458

[ ] Iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/871985, n°443) di _____ n. _____

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL' I.S.I.S. "VASARI" - SUCCURSALE, SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE

inteso come : [ ] nuovo impianto [ ] trasformazione [ ] ampliamento [X] manutenzione straordinaria

[ ] altro *(1)* _____

nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª 2ª 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.
Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

Commissionato da : ENGIE SERVIZI SPA - VIA G. MATTEOTTI, 129 SESTO FIORENTINO (FI)

installato nei locali siti nel comune di FIGLINE VALDARNO (prov. FI)

via VIA PIGNOTTI n. _____ scala - piano - interno CT

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – Via Cavour 1 - 50129 - Firenze

in edificio adibito ad uso: [ ] industriale [ ] civile [ ] commercio [X] altri usi : SCOLASTICO

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare :

[X] rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da *(2)* Dott. Ing. Iacomino Sergio Maria - n° 12966 Ordine degli Ingegneri di Napoli

[X] Seguito la norma tecnica applicabile all'impiego *(3)* UNI 11528:2014; DM. 08/11/2019; UNI EN 1856-1; UNI EN 1856-2 (Per quanto applicabili)

[X] Installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione *(artt. 5 e 6)* ;

[X] controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

[X] progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 *(4)* ;

[X] relazioni con tipologie dei materiali utlizzati *(5)* ;

[ ] schema di impianto realizzato *(6)* ;

[ ] riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti *(7)* ;

[X] copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

[ ] attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi *(8)*

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 31/12/2020

Il responsabile tecnico
Idem a Titolare
(timbro e firma)

Il dichiarante
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del commitente o del proprietario, art. 8 *(9)*

Il sottoscritto _____

committente dei lavori, dichiara di aver ricevuto copia della presente, corredata degli allegati indicati.

(firma)

TCI® s.r.l. tecnologie civili e industriali

RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI

Il sottoscritto DERVINI VITTORIO

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) T.C.I. srl TECNOLOGIE CIVILI ED INDUSTRIALI SRL

DICHIARA

che i prodotti e/o componenti soggetti a norme ed installati dalla Ditta scrivente nell'impianto di cui alla dichiarazione di conformità n° 55-20

del 31/12/2020 della quale la presente relazione costuisce parte intregante, in particolare :

☐ sono dotati di marchio IMQ o altri UE ☒ sono marcati CE ☒ altra documentazione rilasciata da fornitori e/o costruttori

Le documentazioni rilasciate dai fornitori e/o costruttori sono conservate presso la nostra sede in via DEL CESARINO

n. 43 comune di MASSA (prov. MS) dove saranno custodite per un periodo di 10 anni.

☒ che i sottoelencati prodotti, materiali e/o componenti non soggetti a norme da noi installati sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Materiale	Costruttore	Tipo - Sigla	Proprietà
KIT DISPOSITIVI DI SICUREZZA INAIL	RIELLO	ART.20071190	
KIT COLLETTORE FUMI	RIELLO	cod. 20131266 + cod. 20062338	
V.I.C. VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE	WATTS	Diam. 2"	
GIUNTO ANTIVIBRANTE TUBAZIONE GAS	MADAS	Diam. 2"	
FILTRO STABILIZZATORE GAS	MADAS	Diam. 2"	
VASO DI ESPANSIONE	ELBI	24LT	
ADDOLCITORE	E.C.O. SRL	EKOSOFT 60	
CHIARIFICATORE	EUROACQUE	THERMOMIX CHIAR 50	
CONTATORE DI CALORE DIRETTO A ULTRASUONI	SIEMENS	UH50C74FB + WZU-MBG4	
CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX	TRIVENETA FUMI	DOPPIA PARETE AISI 316 Øi300	
NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA A CASSETTA	EUROACQUE	NEUTRAL BOX	

☒ che in quanto rilevante al buon fine del funzionamento dell'impianto sono stati installati i seguenti apparecchi :

Modello	Costruttore	Tipo - Sigla - Proprietà	Q.tà - Potenza	Luogo di Installazione
GENERATORE DI CALORE	RIELLO	STEEL PRO POWER 460	N.4 - 115kW	ESTERNO EDIFICIO
SCAMBIATORE A PIASTRE	RIELLO	ART. SP35 - DN50-75 (75A) N	N.1 - 475kW	ESTERNO EDIFICIO

☐ che in quanto rilevante al buon fine del funzionamento dell'impianto possono essere installati i seguenti apparecchi :

Modello	Costruttore	Tipo - Sigla - Proprietà	Quantità - Potenza	Luogo di installazione