CERT REI PARETI ALLEGATA AL PRECEDENTE CPI

AL COMANDO PROVINCIALE
dei VV.F. di Fi - Toscana

OGGETTO: **via di S. Bartolo a Cintoia 19, 50142 Firenze (FI)**
IST. Marco Polo - Palestra, Codice Ed. 39

INTESTATARIO: Cianchi Gianni Paolo
via Cavour 1, 50129 Firenze (FI)

TECNICO: Marchini Valerio
via di Tiglio 1415, 55100 Lucca (LU)
0583491507

Firenze, 29/05/2019

Il Responsabile della progettazione

(ING. MARCHINI VALERIO)

WWW.STUDIOINTRE.IT
DNV·GL
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI LUCCA
Dott. Ing. VALERIO MARCHINI
SEZIONE A - N°1931
Ing. CIVILE AMBIENTALE
Ing. INDUSTRIALE
Ing. DELL'INFORMAZIONE

Di seguito in allegato la CERT REI relativa alle pareti perimetrali della Centrale Termica dell'istituto Sassetti-Peruzzi, già allegata al CPI presente nei vostri archivi.

Nota:
In assenza di una documentazione tecnica relativa alla Classificazione REI del controsoffitto della Centrale Termica, si è ritenuto opportuno, a vantaggio della sicurezza, effettuare un placcaggio di tale controsoffitto tramite lastra BiFire Supersil 12 mm in grado di garantire la classe REI prevista dalla normativa, secondo quanto indicato nella Dichiarazione Prodotto ad essa relativa, presentata in allegato all'asseverazione



Firma

A17 1

Allegato 2.1

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI SOPRALLUOGO
Redatta ai sensi del DM 4.5.1998 - Allegato II - Punto 1.1 a)

Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco

CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO
VALUTAZIONE DI TIPO TABELLARE

Ditta	***PROVINCIA DI FIRENZE Centrale Termica Galileo Galilei ITC Succursale***
Indirizzo	***Via San Bartolo a Cintola,19/A Firenze***

Elemento strutturale Portante e Separante	Pareti perimetrali centrale termica
Composizione	Dall'interno verso l'esterno: - CLS 20 Spessore totale minimo 20 cm.
Resistenza	REI 120 garantendo le condizioni di progetto .
Metodo	Circolare del Ministero dell'Interno n. 91/1961 - Tabella 2

Il sottoscritto professionista, a seguito di verifica tabellare con il metodo indicato, certifica la resistenza al fuoco della struttura descritta.

Professionista	Geom. Fausto Benedettini Via Cariola,30 56100 Pisa

TIMBRO



FIRMA

