LEGENDA

- esodo orizzontale
- esodo verso il basso
- estintore, minimo 13A 89BC
- Naspo DN25
- colonne in acciaio rivestite con materiale in classe 0 che garantisce resistenza al fuoco almeno R 60
- REI 60 — struttura di compartimentazione di resistenza al fuoco REI (vedi valore a lato)
- REI60 — porta ad una anta di resistenza REI (vedi valore indicato)
- porta di emergenza con manigliuone antipanico ad un' anta
- porta di emergenza con manigliuone antipanico a due ante
- punto di raccolta
- pulsante di allarme manuale
- targa di allarme ottico e acustico
- F — dispositivo di rivelazione fumi
- sgancio tensione

Proprietà	Committente						
Città Metropolitana di Firenze	Città Metropolitana di Firenze	Dott. Ing. Marco Frittelli ENERGIA SICUREZZA AMBIENTE Via Ferrara, 8 – PRATO Tel. 335/297237					
			0	13/06/24	Emissione	L.Luppi	
			Rev.	Data	Descrizione	Disegnatore	Visto

Progetto	Istituto Salvemini – Rinnovo Scia Antincendio	Formato	A3
Titolo	Cartellonistica antincendio – piano primo	Scala	1:100
Disegno N°	PF700-002-ANT-R0	Foglio	1/1
		Note	