Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
Servizio
Prevenzione Incendi – Formazione – Vigilanza

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-FI
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n.- 00001054 del 20-01-2014

Prat. n. 44010
Specificare nella risposta
il numero di pratica

Alla PROVINCIA DI FIRENZE
VIA CAMILLO CAVOUR 1
50129 FIRENZE

Al Sindaco del Comune di
EMPOLI

Al Sig. Prefetto della Provincia di
FIRENZE

Oggetto: Trasmissione verbale di sopralluogo
Impianto termico sito in VIA CAMILLO CAVOUR n° 92 nel Comune di EMPOLI
Attività n. 74 Cat. B dell'Allegato I al DPR 151/2011
Ditta: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Responsabile Legale: TOSI MARIA CECILIA

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 personale di questo Comando ha eseguito in data 2 gennaio 2014 un sopralluogo presso l'attività in oggetto indicata, le cui risultanze sono riportate nel verbale allegato.

Il Legale Responsabile dovrà provvedere a conformare l'attività alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di ricevimento del verbale di sopralluogo.

Trascorso tale termine, verrà disposto d'ufficio un sopralluogo di controllo il cui esito sarà comunicato alle Autorità per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'istruttore tecnico
Per. Ind. Massimo ANGIOLINI

Il Comandante Provinciale
Ing. ROBERTO CATARSI

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via G. La Farina n° 18 – 50132 - Firenze - Telefono 055/24901 - Fax 055/2490409 – 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it; com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
Servizio
Prevenzione Incendi – Formazione – Vigilanza

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-FI
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n.- 00001054 del 20-01-2014

Prat. n. 44010

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Per controllo ai sensi dell'art. 3 DPR 37/1998 a seguito di richiesta per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi protocollata con n. 2559 in data 31/01/05;

Il sottoscritto Per. Ind. Massimo Angiolini, in servizio presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze in data 02/01/2014 ha effettuato un sopralluogo presso la centrale termica sita nel Comune di EMPOLI, VIA CAMILLO CAVOUR 92 della PROVINCIA DI FIRENZE LICEO VIRGILIO

Al sopralluogo sono presenti:

Sig.ra Silvia Bartalucci in qualità di referente per la manutenzione

ESITI DEL SOPRALLUOGO

A seguito del sopralluogo condotto e vista la documentazione in atti si rileva quanto segue:

- impianto per la produzione di calore alimentato a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW) di cui al punto 74 Cat. B;
- le seguenti difformità o carenze (anche documentali):

1. la superficie di areazione, posta sul lato dx rispetto all'accesso al locale, non è direttamente sottostante l'elemento strutturale;
2. non è stato installato il tubo flessibile al gruppo di misura (punto 5.4.2 lettera g del DM 12.04.1996);
3. non è presente la segnaletica di sicurezza indicante la valvola di intercettazione del gas;
4. la nicchia di ubicazione del gruppo di misura non è chiusa con chiave.

IL VERBALIZZANTE
Per. Ind. Massimo ANGIOLINI

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via G. La Farina n° 18 – 50132 - Firenze - Telefono 055/24901 - Fax 055/2490409 – 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it; com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it