dipvvf.COM-FI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0023687.15-11-2017.h.10:06

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
*pericula ignesque amo et domo*
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. 5726 (specificare nella risposta il numero di pratica)

Al Legale Rappresentante della
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Al Sig. Sindaco di FIRENZE

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 - Valutazione progetto C per i lavori di modifica
Ragione Sociale: ISTITUTO BUONTALENTI
Complesso scolastico sito in VIA DEI BRUNI n° 6 nel Comune di FIRENZE
Legale Rappresentante: CARLO FERRANTE
Professionista: PAOLO PIETRO BRESCI ING.
Attività n.: 67.4.C - 74.2.B - 74.3.C dell'Allegato I al DPR 151/2011
*Scuole e simili, con numero di persone presenti > 300*
*Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 (fino a 700 kW)*
*Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 kW*

Esaminata la documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza in oggetto e protocollata con n. 7840 in data 12/04/17 si esprime, per quanto di competenza e per le sole attività di categoria B e C, parere:

FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

1. i locali cucina dovranno comunicare, con i restanti locali dell'attività, tramite disimpegno, anche non areato, in conformità al punto 4.4.2 del DM 12/04/1996;
2. tutti locali adibiti a deposito di materiali combustibili dovranno essere conformi al punto 6.2 del DM 26/08/1992;
3. la palestra dovrà essere adibita esclusivamente ad attività sportive e ricreative, svolte in ambito scolastico;
4. il carico di incendio specifico di progetto, di cui al DM 9/3/2007, dovrà essere compatibile con le previste caratteristiche di resistenza al fuoco;
5. la rete idranti antincendio dovrà essere realizzata secondo le indicazioni del punto 4.1 del DM 20/12/2012;
6. per quanto non espressamente indicato nella relazione tecnica e sugli elaborati grafici dovranno essere osservati la normativa e i criteri tecnici di prevenzione incendi nonché le norme di buona tecnica applicabili.

Prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata.

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituirà titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

L'istruttore tecnico
Per. Ind. Massimo Angiolini

Per il Comandante Provinciale
Il responsabile della U.O.
Arch. Carla Ottaviani



Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via Giuseppe La Farina n° 18 – 50132 - Firenze - Telefono 05524901 - Fax 0552490409 - 300
Email comando.firenze@vigilfuoco.it, com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it