dipvvf.COM-FI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003626.16-02-2018.h.10:53

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. 43454 *(specificare nella risposta il numero di pratica)*

Al Legale Rappresentante della
Città metropolitana Firenze

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 comma 3 - Richiesta documentazione integrativa per valutazione)
Ragione Sociale: CITTA' METROLITANA LICEO SCIENTIFICO RODOLICO
Impianto termico scuola sita in VIA ALESSIO BALDOVINETTI n° 5 nel Comune di FIRENZE
Legale Rappresentante: MARIA CECILIA TOSI
Professionista: VALERIO MARCHINI
Attività n.: 74.2.B - - - - - - - - - dell'Allegato I al DPR 151/2011
Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)

Con riferimento all'istanza di Valutazione progetto pervenuta in data 16/11/17 prot. n. 23835, si comunica che per il prosieguo del procedimento richiesto è necessario che sia inviata documentazione atta a chiarire i seguenti punti.

1. Per l'impianto, trattato come installato in "locale esterno", non sono stati evidenziati tutti i punti del Titolo III del D.M. 12/04/1996: tipologia costruttiva, materiali, ubicazione.
2. Gli elaborati grafici allegati (planimetria e sezioni in scala 1:50) sono riferiti esclusivamente alla centrale termica e locale antincendio, non definendo chiaramente la modalità di accesso a detti locali seminterrati (cortile della scuola/intercapedine).

La suddetta documentazione dovrà pervenire a questo Comando entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente. Decorso tale termine l'istruttoria sarà conclusa con esito negativo.

L'istruttore tecnico
Dott. Ing. GABRIELLA SALFI

Per il Comandante Provinciale
Il responsabile della U.O.
Arch. Carla Ottaviani

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via Giuseppe La Farina n° 18 – 50132 - Firenze - Telefono 05524901 - Fax 0552490409 - 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it; com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it