dipvvf.COM-FI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0013735.02-07-2018.h.16:57

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. 16589 (specificare nella risposta il numero di pratica)

Al Legale Rappresentante della
Città Metropolitana FIRENZE

Al Sig. Sindaco di FIRENZE

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 comma 3 - Esame documentazione integrativa per valutazione del progetto
Ragione Sociale: CITTA' METROPOLITANA - ISTITUTO SASSETTI PERUZZI
Impianto termico a servizio della scuola sita in VIA S. DONATO n° 46/48 nel Comune di FIRENZE
Legale Rappresentante: MARIA CECILIA TOSI
Professionista: VALERIO MARCHINI
Attività n.: 74.2.B - - - - - - dell'Allegato I al DPR 151/2011
Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)

Espletata la procedura prevista dall'art. 10 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 6 della Legge 15/2005, viste le osservazioni prodotte ed acquisite agli atti con prot. 12247 del 08/06/2018 in merito all'adozione del parere contrario comunicato con nota n. 12092 del 07/06/2018 e relativo al progetto sopra specificato, preso atto che:

1. *contrariamente a quanto indicato nel modello PIN 1 allegato all'istanza in oggetto si tratta di attività n. 74.2.B dell'allegato I al DPR 151/2011 e non di attività 74.3.C,*
2. *contrariamente a quanto era riportato nella relazione tecnica allegata al progetto in oggetto, il locale in questione risulta inserito nel volume di un fabbricato destinato ad attività scolastica di cui al n.85 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82 (ora attività 67 dell'allegato I al DPR 151/2011),*
3. *viene dichiarato per i locali della scuola, contigui al locale in questione, un affollamento "non superiore a 0,4 persone a mq",*

si esprime, per quanto di competenza:

PARERE FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

- Deve essere assicurata, come condizione di esercizio per la scuola, la limitazione sull'affollamento di cui al precedente punto 3.

Prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata.

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituirà titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

L'istruttore tecnico
Ing. Gabriella Salfi

Il Comandante Provinciale
(Claudio Chiavacci)

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via Giuseppe La Farina n° 18 – 50132 - Firenze - Telefono 05524901 - Fax 0552490409 - 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it, com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it