dipvvf.COM-FI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0019915.22-09-2017.h.09:48

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. 54102 (specificare nella risposta il numero di pratica)

Al Legale Rappresentante della
CITTA' METROPOLITANA - ISTITUTO ISIS VASARI
Al Sig. Sindaco di FIGLINE VALDARNO

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 - Valutazione progetto B per i lavori di REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA
Ragione Sociale: CITTA' METROPOLITANA - ISTITUTO ISIS VASARI SUCCURSALE
CENTRALE TERMICA sita in VIA LORENZO PIGNOTTI n° 69 nel Comune di FIGLINE VALDARNO
Legale Rappresentante: GIANNI PAOLO CIANCHI
Professionista:
Attività n.: 74.2.B dell'Allegato I al DPR 151/2011
Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)

Esaminata la documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza in oggetto e protocollata con n. 18188 in data 30/08/17 si esprime, per quanto di competenza e per le sole attività di categoria B, parere:

FAVOREVOLE

Prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata.

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituirà titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

L'istruttore tecnico
I.A. GIULIANO DAMBELLO

Per il Comandante Provinciale
Il responsabile della U.O.
Arch. Carla Ottaviani

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via Giuseppe La Farina n° 18 – 50132 - Firenze - Telefono 05524901 - Fax 0552490409 - 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it, com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it