RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio: / This is to certify that the appliance:
Nous certifions que l'appareil: / Se atesta que el aparato:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät: / Men verklaarl dal hel apparaal:

CONDEXA PRO 90

MOD.		
POTENZA TERMICA UTILE PUISSANCE THERMIQUE UTILE NENNWÄRMELEISTUNG	HEATING OUTPUT POTENCIA TERMICA UTIL NUTTING THERMISCHE VERMOGEN	**88,0** kW
POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE PUISSANCE THERMIQUE FOYER FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG	HEATING INPUT POTENCIA TERMICA HOGAR THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD	**90,0** kW
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS	MAX OPERATING PRESSURE: BOILER PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR HOOGSTE WERKDRUK	**6** bar
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE PRESSION MAX SERVICE BALLON MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS	MAX OPERATING PRESSURE: DHW PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL	bar
COMBUSTIBILE UTILIZZATO COMBUSTIBLE UTILISE VERWENDETER BRENNSTOFF	USED FUEL COMBUSTIBLE UTILIZADO GEBRUIKTE BRANDSTOF	IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

N°. FC31P002113

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **rèsultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

In data / Date / Donnée / Dato / Gegeven / Datum: 28/07/20

Costruttore / Manufacturer / Constructeur / Fabricante / Fabrikant / Hersteller:

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 0 2 6 4 1 7 9 0 2 3 9
(Timbro) (Signature) (Timbre) (Sello) (Postzegel) (Stempel)

COD 066307_E5

RIELLO

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello,7
37045 LEGNAGO(VR) ITALY

CERTIFICATO DI PROVA IDRAULICA - WATER PRESSURE TEST CERTIFICATE
CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA - CERTIFICAT D'ESSAI HYDRAULIQUE
CERTIFICAAT VAN HYDRAULISCHE PROEF - HYDRAULISCHE PRÜFBESCHEINIGUNG

Si certifica che l'apparecchio: / This is to certify that the appliance:
Nous certifions que l'appareil: / Se atesta que el aparato:
Hiermit wird bescheinigt, dass das Gerät: / Men verklaarl dal hel apparaal:

CONDEXA PRO 90

MOD.

POTENZA TERMICA UTILE / PUISSANCE THERMIQUE UTILE / NENNWÄRMELEISTUNG — HEATING OUTPUT / POTENCIA TERMICA UTIL / NUTTING THERMISCHE VERMOGEN — 88,0 kW

POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE / PUISSANCE THERMIQUE FOYER / FEUERRAUMWÄRMELEISTUNG — HEATING INPUT / POTENCIA TERMICA HOGAR / THERMISCHE VERMOGEN VUURHAARD — 90,0 kW

PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO GENERATORE / PRESSION MAX SERVICE DU GENERATEUR / MAX. BETRIEBSDRUCK DES WÄRMEERZEUGERS — MAX OPERATING PRESSURE: BOILER / PRESION MAX DE SERVICIO GENERADOR / HOOGSTE WERKDRUK — 6 bar

PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO BOLLITORE / PRESSION MAX SERVICE BALLON / MAX. BETRIEBSDRUCK DES ERHITZERS — MAX OPERATING PRESSURE: DHW / PRESION MAX DE SERVICIO ACUMULADOR / HOOGSTE WERKDRUK KOOKKETEL — bar

COMBUSTIBILE UTILIZZATO / COMBUSTIBLE UTILISE / VERWENDETER BRENNSTOFF — USED FUEL / COMBUSTIBLE UTILIZADO / GEBRUIKTE BRANDSTOF — IT : G20=20 mbar G30=28-30 mbar

N°. FC32P002252

è stato sottoposto ad una prova idraulica di pressione pari a 1.5 volte quella massima di esercizio, con **esito positivo**.
has passed a water pressure test at 1.5 times the maximum operating pressure.
se ensayò hidràulicamente bajo presiòn igual a 1.5 veces la màxima de servicio con **exito positivo**.
a été soumis à un essai hydraulique de pression 1.5 fois supérieure à celle maximale d'exercice obtenant un **rèsultat positif**.
het is onderworpen aan een hydraulische drukproef gelik aan 1.5 keep de hoogste werdruk, met een **positief resultaat**.
die hydraulische Druckprüfung mit dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks erfolgreich **bestanden hat**.

In data / Date / Donnée / Dato / Gegeven / Datum: 06/08/20

Costruttore / Manufacturer / Constructeur / Fabricante / Fabrikant / Hersteller:

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 LEGNAGO (VR)
Cod. Fisc. e P.IVA 0 2 6 4 1 7 9 0 2 3 9
(Timbro) (Signature) (Timbre) (Sello) (Postzegel) (Stempel)

COD 066307_E5