dipvvf.COM-FI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003628.16-02-2018.h.11:09

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. 16589 *(specificare nella risposta il numero di pratica)*

Al Legale Rappresentante della
Città Metropolitana FIRENZE

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 comma 3 - Richiesta documentazione integrativa per valutazione del progetto
Ragione Sociale: CITTA' METROPOLITANA - ISTITUTO SASSETTI PERUZZI
Impianto termico a servizio della scuola sita in VIA S. DONATO n° 46/48 nel Comune di FIRENZE
Legale Rappresentante: MARIA CECILIA TOSI
Professionista: VALERIO MARCHINI
Attività n.: 74.3.C - - - - - - - - - dell'Allegato I al DPR 151/2011
Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

Con riferimento all'istanza di "Valutazione progetto" pervenuta in data 16/11/17 prot. n. 23834, si comunica che per il prosieguo del procedimento richiesto è necessario che sia inviata documentazione atta a chiarire i seguenti punti.

Riferimento regola tecnica allegata a D.M. 12/04/96

1. Gli elaborati grafici allegati (planimetria e sezioni in scala 1:50) sono riferiti esclusivamente al locale centrale termica non definendo chiaramente il requisito di ubicazione (punti 4.1.1 e 4.2.1 del D.M.) del locale (locale ubicato nella volumetria del fabbricato-scuola), nonché la compartimentazione (punto 4.2.2 del D.M.).
2. Aperture di aerazione riferite al punto 4.2.3 del D.M..
3. Accesso al locale (punto 4.2.5 del D.M.); nella relazione tecnica è riportato "accesso da disimpegno".
4. Altezza del locale (punto 4.2.2 del D.M.); nella sezione B-B è rappresentato un controsoffitto.

La suddetta documentazione dovrà pervenire a questo Comando entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente. Decorso tale termine l'istruttoria sarà conclusa con esito negativo.

L'istruttore tecnico
Dott. Ing. GABRIELLA SALFI

Per il Comandante Provinciale
Il responsabile della U.O.
Arch. Carla Ottaviani

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via Giuseppe La Farina n° 18 – 50132 - Firenze - Telefono 05524901 - Fax 0552490409 - 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it; com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it