dipvvf.COM-FI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0012092.07-06-2018.h.07:54

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. 16589 (specificare nella risposta il numero di pratica)

Al Legale Rappresentante della
Città Metropolitana FIRENZE

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 comma 3 - Esame documentazione integrativa per valutazione del progetto
Ragione Sociale: CITTA' METROPOLITANA - ISTITUTO SASSETTI PERUZZI
Impianto termico a servizio della scuola sita in VIA S. DONATO n° 46/48 nel Comune di FIRENZE
Legale Rappresentante: MARIA CECILIA TOSI
Professionista: VALERIO MARCHINI
Attività n.: 74.3.C - - - - - - - - - dell'Allegato I al DPR 151/2011
Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

Esaminata la documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza in oggetto e protocollata con n.23834 del 16/11/2017 e l'integrazione prot. 5428 del 12/03/18 si comunicano di seguito i motivi che ostano all'accoglimento della domanda per le sole attività di categoria C:

1. Nella relazione tecnica, allegata alle integrazioni, sono riportati dati sull'attività che si svolge nell'edificio servito (attività scolastica) che non sono congruenti con quanto agli atti di questo Comando; infatti, contrariamente a quanto riportato nella relazione a pag. 4 (punto 4.2.5 Accesso del D.M.- 12/04/1996), per l'edificio in questione agli atti del Comando risulta un progetto approvato per l'attività n.85 dell'elenco di cui al D.M. 16/02/82. Nella stessa relazione tecnica viene riportato che nei locali della scuola contigui al locale centrale termica l'affollamento è "non superiore a 0,4 persone a mq"; si richiede, con l'occasione, conferma o meno di tale limitazione che se confermata dovrà essere osservata come condizione di esercizio.

Il Responsabile Legale dell'attività potrà presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 6 della Legge 15/2005. Si resta in attesa di notizie in merito alle osservazioni di che trattasi ai fini della definizione del procedimento, che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente.

Decorso tale termine l'istruttoria sarà conclusa con esito negativo.

L'istruttore tecnico
Ing. Gabriella Salfi

Il Comandante Provinciale
Claudio Chiavacci

16589 VPMOOSTI 2018

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via Giuseppe La Farina n° 18 – 50132 - Firenze - Telefono 05524901 - Fax 0552490409 - 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it; com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it