


LEGENDA APPARECCHIATURE

GEC 1	CALDAIA Marca: UNICAL Modello: MODULEX EXT 900 E8 Pot. Focolare: 864 kW Pot. Utile: 849,1 kW
M	MANOMETRO
TM	TERMOMETRO
T1–T...	SONDE TEMPERATURA
STC	SONDE TEMPERATURA CONTATERMIE
CT1–CT...	CONTATORI
FL	FILTRO
TR/TB	TERMOSTATO A RIARMO E DI BLOCCO
VLC 1–VLC...	VALVOLA SERVOCOMANDATA CASCATA
VLM 1–VLM...	VALVOLA SERVOCOMANDATA MISCELATRICE
VST	VALVOLA DI SCARICO TERMICO
MP	MISURATORE DI PORTATA
TR	TERMOSTATO REGOLAZIONE
TB	TERMOSTATO BLOCCO
VLM 1	VALVOLA SERVOCOMANDATA MISCELATRICE Marca: COSTER Modello: CLNV150 Analogica 24Vac 0–10Vdc
VLM 2	VALVOLA SERVOCOMANDATA MISCELATRICE Marca: COSTER Modello: CLNV150 Analogica 24Vac 0–10Vdc
VLM 3	VALVOLA SERVOCOMANDATA MISCELATRICE Marca: COSTER Modello: CLNV150 Analogica 24Vac 0–10Vdc
POC 1	ELETTROPOMPA PRIMARIO CALDAIA Marca: WILO Modello: STRATOS 100/1 – 230Vac
POC 2	ELETTROPOMPA Marca: *** Modello: ***
POC 3	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO AULE E CED Marca: *** Modello: ***
POC 4	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO AULE E CED Marca: *** Modello: ***
POC 5	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO PALESTRA Marca: ***
POC 6	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO PALESTRA Marca: ***
POC 7	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO INGRESSO E UFFICI Marca: ***
POC 8	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO INGRESSO E UFFICI Marca: ***
POS 1	ELETTROPOMPA SOMMERSA DI SOLLEVAMENTO

REV.	DATA	DIS.	DESCRIZIONE	VERIF.	APPROV.
REV.5		DIS.			
REV.4		DIS.			
REV.3		DIS.			
REV.2		DIS.			
REV.1	22.04.20	D.C.	AS BUILT 2020		
0	29.04.04	F.B.	AS BUILT		

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Filiale Area Centro
Ponte San Giovanni
(PERUGIA)
E-mail: areacentro@engie.com

CLIENTE
PROVINCIA di FIRENZE
VIA CAVOUR, 9 - FIRENZE

N° DISEGNO A25/M-01

SCALA – – –

DESCRIZIONE
Edificio "Istituto Galileo Galilei"
Via di Scandicci 151 - Firenze
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CENTRALE TERMICA

PREVENTIVO

LAVORO G00401

NOME FILE

IL PRESENTE DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' ED E' SOTTO LA PROTEZIONE DELLA LEGGE SULLA PROPRIETA' LETTERARIA. NE E' QUINDI VIETATA PER QUALSIASI MOTIVO LA RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI.