COPIA DI LAVORO

dipvvf.COM-FI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008454.18-04-2018.h.10:26

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prot. n. 43454 (specificare nella risposta il numero di pratica)

Al Legale Rappresentante della
Città metropolitana di Firenze

All'Ing. Valerio Marchini
studiointre@pec.it

Al Sig. Sindaco di FIRENZE

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 - Valutazione progetto di categoria B - esame doc integrativa
Ragione Sociale: Città Metropolitana Firenze - Liceo Scientifico Niccolò Rodolico
Impianto termico a servizio del Liceo Rodolico sito in VIA ALESSIO BALDOVINETTI n° 5 nel Comune di FIRENZE
Legale Rappresentante: MARIA CECILIA TOSI
Professionista: Ing. Marchini Valerio
Attività n.: 74.2.B - - - - - - dell'Allegato I al DPR 151/2011
Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)

Esaminata la documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza in oggetto e protocollata con n. 5429 in data 09/03/18 si esprime, per quanto di competenza e per le sole attività di categoria B, parere:

FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

1. Le due pareti esterne del locale interrato, sulle quali sono realizzate le aperture di aerazione, devono essere attestate su terrapieno scoperto in modo da soddisfare il requisito di ubicazione del locale stesso (punto 4.1.1. b) D.M. 12/04/1996 - riferimento chiarimenti Lettera Circolare P1275/4134 del 30/11/2000);
2. L'intercapedine antincendio da cui avviene l'accesso al locale deve avere larghezza non inferiore a 0,90 m (punto 4.2.5 D.M 12/04/1996).

Prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata.

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituirà titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

L'istruttore tecnico
Ing. Gabriella Salfi

Il Comandante Vicario
Ing. Alessandro Gabrielli

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via Giuseppe La Farina n° 18 - 50132 - Firenze - Telefono 05524901 - Fax 0552490409 - 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it; com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it