COPIA DI LAVORO

dipvvf.COM-FI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009215.02-05-2018.h.09:27

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. 46358 (specificare nella risposta il numero di pratica)

Alla Città Metropolitana di Firenze
saverio.bugialli@cittametropolitana.fi.it

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 - Valutazione progetto C per i lavori di nuovo insediamento
Ragione Sociale: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Archivio cartaceo multimedialesita in VIA MERCADANTE n° 42 nel Comune di FIRENZE
Legale Rappresentante: GIANNI PAOLO CIANCHI
Professionista: CLAUDIO MAGNI ING.
Attività n.: 34.2.C - 35.1.B - - - - - dell'Allegato I al DPR 151/2011
Depositi di carta, cartoni e simili, quantità > 50.000 kg
Depositi di carte fotografiche pellicole e affini, q.tà da 5.000 a 20.000 kg

Esaminata la documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza in oggetto e protocollata con n. 6777 in data 27/03/18 si esprime, per quanto di competenza e per le sole attività di categoria C, (esclusi pertanto gli uffici con affollamento inferiore alle 300 persone) parere:

FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

1. L'impianto di spegnimento automatico alimentato a gas ARGON a servizio del piano seminterrato dovrà rispondere alla norma UNI ISO 14520
2. Per evitare scariche di estinguenti non necessarie e garantire la massima sicurezza del personale e dei beni presenti negli spazi sottoposti a protezione, l'attivazione degli impianti a gas inerti dovrà essere coadiuvata da un impianto di rivelazione fumi a doppio consenso incrociato.
3. L'impianto di spegnimento automatico dovrà essere inoltre dotato di impianto di estrazione fumi opportunamente dimensionato per la bonifica degli ambienti

Prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata.

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituirà titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

L'istruttore tecnico
Ing. Alessandro VIERI

Per il Comandante Provinciale
Il Comandante Vicario
Dott.Ing. Alessandro GABRIELLI

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via Giuseppe La Farina n° 18 – 50132 - Firenze - Telefono 05524901 - Fax 0552490409 - 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it; com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it