COPIA DI LAVORO

dipvvf.COM-FI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0011954.05-06-2018.h.17:05

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
FIRENZE
pericula ignesque amo et domo
U.O. Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Prat. n. 54491 (specificare nella risposta il numero di pratica)

Al Legale Rappresentante della
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ISTITUTO L. DA

Al Sig. Sindaco di EMPOLI

Oggetto: Art. 3 DPR 151/2011 - Valutazione progetto C per i lavori di (inserire tipo di lavoro: nuovo insed.- ampl.)
Ragione Sociale: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ISTITUTO L. DA VINCI
Attività di "Centrale termica" sita in VIA FABIANI n° 6 nel Comune di EMPOLI
Legale Rappresentante: MARIA CECILIA TOSI
Professionista: VALERIO MARCHINI
Attività n.: 74.3.C - - - - - - dell'Allegato I al DPR 151/2011
Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

Esaminata la documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza in oggetto e protocollata con n. 4159 in data 22/02/18 si esprime, per quanto di competenza e per la sola attività di categoria 74.3.C , parere:

FAVOREVOLE

Prima dell'esercizio dell'attività il responsabile legale dovrà far pervenire a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, completa dell'asseverazione e della documentazione tecnica in quest'ultima indicata.

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituirà titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

L'istruttore tecnico
Geom. UMBERTO FAUSTO

Il Comandante Vicario
Ing. Alessandro Gabrielli

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Firenze
Via Giuseppe La Farina n° 18 - 50132 - Firenze - Telefono 05524901 - Fax 0552490409 - 300
Email: comando.firenze@vigilfuoco.it; com.prev.firenze@cert.vigilfuoco.it